LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-07	M062174

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Eau distribuée L'Isle-Verte X0008779
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-07
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Centre administratif
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

0 - Eau distribuée - Installation de distribution (réseau)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 9°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:
Chlore libre: 0.29 Chlore total: 0.36

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date(s)	Norme max.	Appreciation*
A	Coliformes totaux Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/07	10	Conforme
A	Colonies atypiques Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/07	200	Conforme
A	E.coli Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/07	0	Conforme

Resultats physico-chimiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date d'analyse	Norme	Appreciation*
A	Turbidité LBA Eaux-Turb1.v4	<0.1	UTN	Analyse: 2019/05/07	x < 5.0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-05-09

Je declare avoir constate ces faits,

Norman Asselin (Chimiste)

Gilles Rioux (Microbiologiste)

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-07	C047732

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Divers - Municipalité de L'Isle-Verte
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-07
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	329, rang (bouteille 2)
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 12°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats

	Parametre	Resultat	Unite	Date d'analyse	Norme	Appreciation
N	Calcium LBA Eaux-Ca/Mg1.v2	36	mg/l	Analyse: 2019/05/16		NA
A	Chlorures LBA Eaux-Ions1.v4	40	mg/l	Analyse: 2019/05/16	x < 250.0	Conforme
A	Sodium LBA EU/PP-Mét1.v4	45	mg/l	Analyse: 2019/05/16	x < 200.0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Recommandations Santé Canada pour l'eau potable

Rapport émis le : 2019-05-16

Je declare avoir constate ces faits,

Norman Asselin (Chimiste)

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-07	C047731

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Divers - Municipalité de L'Isle-Verte
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-07 - 09:30
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Bouteille 1
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 12°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats

	Parametre	Resultat	Unite	Date d'analyse	Norme	Appreciation
N	Calcium LBA Eaux-Ca/Mg1.v2	15	mg/l	Analyse: 2019/05/16		NA
A	Chlorures LBA Eaux-Ions1.v4	5,5	mg/l	Analyse: 2019/05/16	x < 250.0	Conforme
A	Sodium LBA EU/PP-Mét1.v4	13,4	mg/l	Analyse: 2019/05/16	x < 200.0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Recommandations Santé Canada pour l'eau potable

Rapport émis le : 2019-05-16

Je declare avoir constate ces faits,

Norman Asselin (Chimiste)

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-14	M062500

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Eau distribuée L'Isle-Verte X0008779
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-14
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Filature
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

1 - Extrémité de distribution - Installation de distribution (réseau)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 10°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:
Chlore libre: 0.15 Chlore total: 0.21

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date(s)	Norme max.	Appreciation*
A	Coliformes totaux Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/14	10	Conforme
A	Colonies atypiques Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/14	200	Conforme
A	E.coli Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/14	0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-05-15

Je declare avoir constate ces faits,

Gilles Rioux (Microbiologiste)

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-22	C048508

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Eau distribuée L'Isle-Verte X0008779
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-22
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Centre administratif
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

0 - Eau distribuée - Installation de distribution (réseau)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 16°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:
pH: 7.2

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats

	Parametre	Resultat	Unite	Date d'analyse	Norme	Appreciation
A	Nitrates et Nitrites LBA Eaux-Ions1.v4	2,35	mg/l N-NO2-NO3	Analyse: 2019/05/24	x < 10.0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, >: signifie plus grand que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, UFC: unite formant colonie, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-05-29

Je declare avoir constate ces faits,

Norman Asselin (Chimiste)

Chimiste Norman Asselin 01-037 Québec

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-22	M062901

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Eau distribuée L'Isle-Verte X0008779
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-22
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Centre municipal
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

0 - Eau distribuée - Installation de distribution (réseau)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 12°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:
Chlore libre: 0.21 Chlore total: 0.26

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date(s)	Norme max.	Appreciation*
A	Coliformes totaux Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/22	10	Conforme
A	Colonies atypiques Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/22	200	Conforme
A	E.coli Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/22	0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-05-24

Je declare avoir constate ces faits,

Joel Provost (Microbiologiste)

Joël Provost

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-22	C048507

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Divers - Municipalité de L'Isle-Verte
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-22
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	329, rang 2
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 16°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats

	Parametre	Resultat	Unite	Date d'analyse	Norme	Appreciation
N	Calcium LBA Eaux-Ca/Mg1.v2	23	mg/l	Analyse: 2019/05/24		NA
A	Chlorures LBA Eaux-Ions1.v4	30	mg/l	Analyse: 2019/05/27		NA
A	Sodium LBA EU/PP-Mét1.v4	38	mg/l	Analyse: 2019/05/27		NA

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-06-06

Je declare avoir constate ces faits,

Norman Asselin (Chimiste)

Chimiste Norman Asselin 91-037 Québec

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-22	M062902

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Station de purification L'Isle-Verte X0008780
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-22
Nature de l'echantillon:	Eau brute
Endroit du prelevement:	Poste de pompage principal
Preleve par:	Patrick Landry
Procedure d'echantillonage:	NA

5 - Eau brute - Installation de production (poste)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 12°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date(s)	Norme max.	Appreciation*
A	E.Coli Membrane filtrante sur milieu M-Fc + BCIG, incubé à 45.5°C (LBA E.coli-BCIG1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/22	NA	NA
A	Entérocoques Membrane filtrante sur milieu m-Enteroccus Agar, incubation à 35°C (LBA SF1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/22	NA	NA

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Rapport émis le : 2019-05-24

Je declare avoir constate ces faits,

Joel Provost (Microbiologiste)

Joël Provost

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.

LABORATOIRE BSL Analyser | Comprendre | Agir
56, montée Industrielle-et-Commerciale
Rimouski (Québec) G5M 1B1
Tél.: 418 723-8660 | Téléc.: 418 723-8988
www.labobsl.com

No. accreditation	Date de reception	No. laboratoire
294	2019-05-28	M063160

RAPPORT D'ANALYSE

Client:	Municipalité de L'Isle-Verte
Dossier:	Eau distribuée L'Isle-Verte X0008779
Adresse:	141, rue St-Jean-Baptiste L'Isle-Verte, Québec G0L 1K0
Telephone: 418-898-2812	Fax:
Date du Prelevement:	2019-05-28
Nature de l'echantillon:	Eau Potable
Endroit du prelevement:	Filature
Preleve par:	Patrick LAndry
Procedure d'echantillonage:	NA

1 - Extrémité de distribution - Installation de distribution (réseau)
Échantillon pour retour à la conformité: Non

Commentaire reception échantillon:
Température à la réception: 9°C

Commentaire au prélèvement:

Resultats terrain:
Chlore libre: 0.11 Chlore total: 0.16

A = Accrédité, **N** = Non-Accrédité, **S** = Sous-Traitance

Resultats Bacteriologiques

	Parametre	Resultat	Unite	Date(s)	Norme max.	Appreciation*
A	Coliformes totaux Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/28	10	Conforme
A	Colonies atypiques Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/28	200	Conforme
A	E.coli Membrane filtrante sur milieu MI-Agar, incubation à 35°C (LBA CT/EC-MI1.1)	0	UFC/100 mL	Analyse: 2019/05/28	0	Conforme

Legende: <: signifie plus petit que, TNI: colonies trop nombreuses pour etre identifiees, UFC: unite formant colonie
. >: signifie plus grand que, TNC: colonies trop nombreuses pour etre comptees, ND: Non détecté

Selon la version la plus recente: Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec

Rapport émis le : 2019-05-29

Je declare avoir constate ces faits,

Gilles Rioux (Microbiologiste)

Ces résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse
Ce certificat ne peut etre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire.